

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Смоленской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, тел./факс 8(4812) 65-64-60, e-mail: gu.mchs.sml@vandex.ru

Телефон «доверия» 34-99-99

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Урицкого, д. 7, каб. 303, г. Смоленск, 214018, тел./факс 8(4812) 38-74-11

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 178 / 1 / 102

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 46» города Смоленска

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Смоленска по пожарному надзору от
« 01 » октября 2019 года № 178 , ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
09 ч. 00 мин. « 21 » октября 2019 г. по 13 ч. 00 мин. « 28 » октября 2019 г. проведена проверка
старшим инспектором ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области
капитаном внутренней службы Маркиным Александром Владимировичем помещений и территории муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 46» города Смоленска по адресу: г. Смоленск, ул. Строителей, д. 5.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 46» города Смоленска
Жариковой Натальей Вячеславовной, заведующий хозяйством муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 46» города Смоленска Гнездовой Ольгой Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писан ий	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопас- ности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
г. Смоленск, ул. Строителей, д. 5, здание № 1				
1.	На путях эвакуации для отделки пола общего коридора применяется материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 33; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7, п. 6.25*; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 134, ч. 6	01.10.2020	
2.	Дверь в техническое помещение (прачечная) выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7) п. 7.1, п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6	01.10.2020	
3.	Дверь в производственное помещение (пищеблок) выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (приняты и введены в действие постановлением Минстроя России от	01.10.2020	

	(паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	13.02.1997 № 18-7) п. 7.1, п. 7.4; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 5.2.6		
4.	В производственном помещении (пищеблок) на двери не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390) п. 20; Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	01.10.2020	
5.	Для покрытия пола в музыкальном зале применен материал (линолеум), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134, ч. 6, табл. № 29.	01.10.2020	
г. Смоленск, ул. Строителей, д. 5, здание № 2				
6.	Для покрытия пола в игровой группы № 2 применен материал (линолеум), с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)	В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 134	01.10.2020	